



MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE
B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024, Târgoviște, România
Biroul Achizitii si Aprovizionare
Tel: +40-245-206101, Fax: +40-245-217692
achizitii@valahia.ro, www.valahia.ro

Nr. 276/12.05.2023

Referitor : Anunt de participare nr.254/09.05.2023 cu privire la "Lucrari de reabilitare statie de pompare apa si hidrofor" din Campusul Universitar din Targoviste, Aleea Sinaia, Nr.13

Ca urmare a unei solicitari de clarificari din partea unui potential ofertant va clarificam urmatoarele:

Solicitare:

ce caracteristici are grupul de pompare apa ce urmeaza a se inlocui ?

Raspuns:

In prezent grupul de pompare este alcatuit din trei pompe (arse/defecte) cu urmatoarele caracteristici:

Tip = 40-200/55/P

Pmotor = 5.5 kW

Q = 18 ÷ 45 m³/h

H = 44 ÷ 45 m

Φaspirare = 65 mm

Φrefulare = 40 mm

Șef Birou Achiziții și Aprovizionare,

Ing. *Marilena Dobrescu*